

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projekts objektam: "Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavās novadā,Ķekavas pagastā,Ķekavā Rīgas iela, Skolas iela , Skolas iela 2" izpildīts atbilstoši Pasūtītāja doto projektēšanas uzdevumu, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus, kā arī citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

U=400V;
Pa=1.825kW

- Projekta ELT sadaļā tiek risināta ceļa un apkārtējās teritorijas apgaismojuma tīklu izbūve.
1. Pēc Pasūtītāja sniegtā projektēšanas uzdevuma ceļu apgaismojumam izmantot 6,5 m stabus ar T un L - veida konsolēm, apgaismojuma armatūras ar nātrija spuldzēm.
 2. Gājēju ceļu apgaismošanai izmantot 4,5 m garus parka tipa balstus ar Vizulo Stork LED 35W gaismekļiem.
 3. Izbūvēt klemmju sadalni, Pasūtītāja norādītā koka apgaismojuma pieslēgšanai, sadalnes vietu precizēt būvniecības gaitā atbilstoši Pasūtītāja izvēlētā koka apgaismojuma risinājumam.
 4. Kabeļus ieguldīt 0,7m dziļumā, zem braucamās daļas 1m dziļumā, ieverot aizsargcaurulēs.
 5. Kabeļiem krustojoties ar citām komunikācijām, tos ievērt aizsargcaurulē.
 6. Projektējamo apgaismojumu pieslēgt Pasūtītāja esošajā apgaismojuma vadības sadalnē (AVS).
 7. Kabeļus posmā starp balstiem 5-6 un 6-7 guldīt 1m dziļumā.








IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

1. Latvijas būvnormatīvi (LBN);
2. Latvijas valsts standarti (LVS);
3. "EVOPIPE" produktu katalogs;
4. Ražotāju izdotās iekārtu instrukcijas.

Sējuma saturs

ELT-1	Vispārīgie rādītāji
ELT-2	Projektējamā apgaismojuma kopplāns
ELT-3	Principiālā shēma
ELT-4	Šķersojumi ar pazemes inženierkomunikācijām
ELT-5	Parka apgaismojuma balsta shēma

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Proj. apgaismojuma balsts ar T - veida konsoli
	Proj. apgaismojuma balsts , L - veida konsole
	Proj. apgaismojuma balsts , L - veida konsole
	Klemmju sadalne
	Proj. spēka kabelis
	Proj. aizsargcaurule
	Pazemes komunikācijas šķersojuma vietas
	Esošais apgaismes balsts

<div>Projektētājs:</div> <div><div>JOE</div><div>ARHITEKTŪRA PROJEKTEŠANA</div><div>A: Aizmodas iela 19, Jelgava, LV-3007; T: (+371) 24555005 E: info@siajos.lv, W: www.siajos.lv Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147</div></div>				<div>Pasūtītājs:</div> <div>Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491 Gaismas iela 19-k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123</div>			
				Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2			
Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	04.04.2017	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Būvproj. daļ.vadītājs		M.Līberts	04.04.2017			ELT-1	1
Rasēja		A.Plešanovs	04.04.2017	Vispārīgie rādītāji	04/2017	Pasūt.Nr. 21-27/16/39	b/m
Pārbaudīja		J.Liepiņš- Smelters	04.04.2017				