



My 1:100



E – elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)
SS – elektronisko sakaru kabelis, kanalizācija
G – gāzesvads(zemspiediena, vidēja spiediena)

K – sadzīves kanalizācija
SPK – sadzīves kanalizācijas spiedvads
LK – lietus ūdens kanalizācija

* esošo inženierkomunikāciju(cauru,lvadu un kabelu) virsmas atzīmes precizēt dabā



Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m]	0.29*	0.26	0.10	0.00	0.89*	0.94	0.98	1.18	1.23	1.29
Proj. ūdensvada caur. augšas atzīme [m]										
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	2.28		1.90	1.60	2.20		2.20	1.90		1.60
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	2.28		1.90	1.60	2.20		2.10	1.90		1.60
Cauru,lvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	PE100 PN10 OD32				PP SN8 OD200				PP SN8 OD110	
Pamatne[cm]	Blīvēta smiltis 15cm				Blīvēta smiltis 15cm					
Kritums i[mm/m]	4.8				10				20	
Garums L[m]	5.41				24.19				3.06	
Attālumi, [m]	3.34	2.07			4.21	19.98		3.06		
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Ū1-01	Ū1-02	Ū1-03		K-01	K1-02		K1-03	K1-04	
		PM500				D400		D1500		

Piezīmes:

1. Cauru l vadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02
2. (*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženieritklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Cauru l vadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5. Cauru l vadu ieguldīšanas klase SN8.
6. Cauru l vada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība Adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava			Projekta nosaukums	Atpūtas vieta pie ūdens Ziedonī, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā			
Pasūtītāja Nr.	1-17.1/18/166							
				Lapas nosaukums	ŪKT tīklu garenprofils			
Būvpr. ŪKT sadaļas vad.	A. Urtāns		01.10.2018.	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Arhīva Nr.
Izpildītājs	A. Urtāns		01.10.2018.	BP	ŪKT-03	1	1:100/500	1-17.1/18/166

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

