

VENTILĀCIJAS SISTĒMU PAMATRĀDĪTĀJI

SIST. APZ.	APKALPOJAMĀS TELPAS	IEKĀRTAS NOSAUKUMS	VENTILAT.		ELEKTRODZIN.		FILTRS		SILTUMMAINIS			GAISA SILDĪTĀJS				
			L (m³/h)	H (Pa)	U (V/~)	N (kW)	TIPS	P (Pa)	TIPS	EFEKT. (%)	GAISA TEMP. (°C)	SILTUMNES. TIPS	SILTUMNES. TEMP. (°C)	GAISA TEMP. (°C)	JAUDA (kW)	
PN-1	Pagrabstāva telpas	"KOMFOVENT" VERSO R 1200 H	1 230	350	230V/3~	0,49	EU 7	125	rotējošais	80,0	-20,7/+10,1	etilēnglikols 35%	75 / 55	+7,1/+20,0	5,00	
			1 250	350	230V/3~	0,49	EU 5	92								
PN-2	Pagrabstāva telpas	"KOMFOVENT" DOMEKT R 900 H	600	300	400V/3~	0,19	EU 7	83	rotējošais	68,0	-20,7/+5,7	etilēnglikols 35%	75 / 55	+2,7/+20,0	3,50	
			700	250	400V/3~	0,19	EU 5	72								
PN-3	Pagrabstāva telpas	"KOMFOVENT" VERSO R 1200 H	910	350	230V/3~	0,49	EU 7	95	rotējošais	84,0	-20,7/+12,3	etilēnglikols 35%	75 / 55	+9,3/+32,5	3,50	
			910	350	230V/3~	0,49	EU 5	81								
Kopā:						2,34						Kopā:				12,00

PROJEKTS GALVENIE PAMATRĀDĪTĀJI

TELPU NOSAUKUMS	SILTUMAPG. LOKS	SILTUMA JAUDA; kW	SILTUMNES. TIPS	SILTUMNES. PLŪSMA; l/h	SILTUMNES. PLŪSMA; kPa	DZESĒŠANAS JAUDA; kW	ELEKTRISKĀ JAUDA; kW
PII "Zvaigznīte" energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,	Apkure	169,20	ūdens 80°/60°	7 450,0	45,0	-	1,00
	Ventilācija	12,00	35% etilēngl. 75°/55°	550,0	40,0	-	2,34
	Karstais ūdens	60,00	ūdens 80°/60°	2 640,0	30,0	-	0,35
	Gaisa kondic.	-	-	-	-	-	-
	KOPĀ:	319,50	-	-	-	-	3,69

RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS
AVK-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	B.M.
AVK-02	SILTUMAPGĀDES SISTĒMU DEMONTĀŽAS PLĀNS	1 : 100
AVK-03	PAGRABSTĀVA PLĀNS (APKURE)	1 : 100
AVK-04	PAGRABSTĀVA PLĀNS (VENTILĀCIJA)	1 : 100
AVK-05	ĒKAS SILTUMAPGĀDES PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	B. M.
AVK-06	VENTILĀCIJAS SILDĪTĀJU SILTUMAPG. PRINCIPIĀLĀ SHĒMA	B. M.

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS; MM (DIAMETRS)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS; MM (PL. x AUGST.)
L1500	GAISA DAUDZUMI; M3/H
	NOSŪCES GAISA VADS (APAĻŠ)
	PIEPLŪDES GAISA VADS (APAĻŠ)
	NOSŪCES GAISA VADS (KANTAINS)
	PIEPLŪDES GAISA VADS (KANTAINS)
	STĀVVADI (APAĻI)
	STĀVVADI (KANTAINI)
	STĀVVADI (KANTAINI)
	UGUNSDROŠAIS VĀRSTS
	PIEPLŪDES/NOSŪCES DIFUZORS
	PIEPLŪDES/NOSŪCES RESTE
	TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS

APZĪMĒJUMI (APKURE)	
A-1	APKURES SILTUMAPGĀDES LOKS; DN50; 169,50kW
A-2	VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDES LOKS; DN25; 12,00kW
A-3	KARSTĀ ŪDENS SILTUMAPGĀDES LOKS; DN32; 50,00kW
	SILTUMAPGĀDES TURPGAITAS CAURUĻVADS
	SILTUMAPGĀDES ATPAKAĻGAITAS CAURUĻVADS
	RADIATORU APKURES CAURUĻVADI
	APKURES RADIATORS
	LODVEIDA KRĀNS
	BALANSĒJOŠAIS VĀRSTS
3000W	SILTUMA JAUDA; W
Ø25	DAUDZSLĀŅU APKURES CAURUĻVADU DIAMETRS; mm
DN32	MELNĀ METĀLA CAURUĻVADA NOSACĪTAIS DIAMETRS; MM

ŠĪ BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.		
	Būvprojekta AVK daļas vadītājs	GATIS ĀBELE SERT. NR. 3-00811
2017.05.16.	DATUMS	PARAKSTS

OBJEKTA NOSAUKUMS PII "ZVAIGZNĒTE" ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA. TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA BEZ LIETOŠANAS VEIDA MAIŅAS Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Bēves kadastra nr. 80700010114001		
PASŅĒGUMA ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS Ķekava, Gaismas iela 19, K-9, LV-2123 Reģ.Nr. 90000048491		
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS SIA "CAMPAIGN", Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067, Reģ. Nr. 50003773841, BKR. Nr. 10964R		
STADIJA Būvprojekts	BP	BŪVPROJEKTA DAŽĀS APKURE, VENTILĀCIJA
BŪVPROJ. VADĪTĀJS Baiba Brese		
BŪVPR.D.VADĪTĀJS Gatis Ābele		
RASĒJUMS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		
RASĒJUMA NR.		IZMAIŅA
AVK-01		
PASŅĒGUMA NR. 21-21/16	ARHĪVA NR. 2016-FC14	LAPA 14
MĀROGS B.M.	DATUMS 2017.05.16.	LAPAS