



TELPAS NR.	TELPAS NOSAUKUMS	PLATIBA (m²)
0.1	Pagrabta telpa	55.1
0.2	Pagrabta telpa	51.4
0.3	Pagrabta telpa	27.5
0.4	Pagrabta telpa	13.3
0.5	Pagrabta telpa	4.6
0.6	Pagrabta telpa	15.7
0.7	Pagrabta telpa	24.3
0.8	Pagrabta telpa	52.2
0.9	Pagrabta telpa	54.3
0.10	Gaitenis	23.90
0.11	Kabinets	10.0
0.12	Elievada telpa	10.5
0.13	Gērtuve	11.6
0.13_1	Tualetes telpa	2.8
0.13_2	Dušas telpa	2.8
0.14	Apkopēja telpa	4.4
0.15	Tehniskā telpa	1.5
0.16	Vējtveris	4.8
0.17_1	Saku un dārzeņu noliktava	8.1
0.17_2	Saku un dārzeņu noliktava	13.0

0.18_1	Sausu produktu noliktava	3.5
0.18_2	Galas un zivju noliktava	13.2
0.19	Kapņu telpa	33.5
0.20	Tehniskā telpa	54.8
0.21	Pagrabta telpa	53.7
0.22	Pagrabta telpa	25.3
0.23	Pagrabta telpa	2.6
0.24	Pagrabta telpa	17.6
0.25	Pagrabta telpa	7.3
0.26	Pagrabta telpa	4.8
0.27	Pagrabta telpa	17.4
0.28	Pagrabta telpa	54.7
0.29	Pagrabta telpa	53.5
0.30	Vējtveris	3.0
0.31	Pagrabta telpa	31.6
0.32	Pagrabta telpa	72.4
0.33	Pagrabta telpa	55.0
0.34	Pagrabta telpa	53.0
0.35	Pagrabta telpa	25.1
0.36	Pagrabta telpa	16.2
0.37	Pagrabta telpa	16.3

0.38	Pagrabta telpa	10.4
0.39	Pagrabta telpa	25.7
0.40	Pagrabta telpa	54.5
0.41	Pagrabta telpa	54.4
Pagrabta stāvs (kopā):		1151.3

APZĪMĒJUMI (APKURE)	
A-1	APKURES SILTUMAPGĀDES LOKS; DN50; 169,50kW
A-2	VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDES LOKS; DN25; 12,00kW
A-3	KARSTĀ ŪDENS SILTUMAPGĀDES LOKS; DN32; 50,00kW
—	SILTUMAPGĀDES TURPĀGĀTAS CAURULVADS
—	SILTUMAPGĀDES ATPAKĀGĀTAS CAURULVADS
—	RADIATORU APKURES CAURULVADI
—	APKURES RADIATORS
—	LODVEIDA KRĀNS
—	BALANSEJOŠAIS VĀRSTS
3000W	SILTUMA JAUKA; W
Ø25	DAUDZSLĀNĀU APKURES CAURULVADA DIAMETRS; mm
DN32	MELNĀ METĀLA CAURULVADA NOSACĪTĀS DIAMETRS; mm

OBJEKTA NOSAUKUMS
PIL "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFECTIVITĀTES UZLABOŠANA.

TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA
BEZ LIETOŠANAS VEIDA MAINAS

Jaunatnes iela 2, Valdaiči, Kēkavas pag., Kēkavas nov.,
Būvniecības kadastra nr. 80700010114001

PASŪTĪTĀJS
KEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
Kēkava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123,
Reg.Nr. 90000048491

BOVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

STADIJA
Aplicinājuma karte

BOVPROJEKTA DAĻA
Apkure, Ventilācija

BOVPR.D.VADĪTĀJS
Gatis Ābele

RASEJUMA NR.
AVK-03

PASŪTĪTĀJA NR.
CMP16-548.2

ARHĪVA NR.
2016-F014

MĒROGS
DATUMS
2017.05.08.

LAPA
LAPAS