

Jautājumi un atbildes par iepirkuma procedūru „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII „Ieviņa”, Ķekavas novadā” ID Nr.ĶND/2011/36

Jautājums:

Vai iespējams piedāvāt liela laukuma saules kolektorus kas ir daudz labāki par iepirkumā ierakstītiem kolektoriem? 36 gab. mazo kolektoru vieta var iztikt ar 7 gab. liela laukuma kolektoriem. Šie kolektori speciāli izstrādāti ekspluatācijai Ziemeļeiropas klimatā ar 70 cm biezu siltuma izolāciju (maziem kol. tikai 40mm) un 30cm sanu siltuma izolāciju (maziem nav vispār). Ir arī modeļi ar teflona plēvi virs absorbētāja, kas ierobežo siltuma zudumus ziemā. Instalācija ar liela laukuma kolektoriem var būt pat lētāka nekā ar maza laukuma kolektoriem un zemākam ekspluatācijas izdevumiem. Bet strādājot uz stratifikācijas tvertni SolvisVital sasniedz visaugstākais saules siltumenerģijas saražojums.

ATBILDE:

Ir izstrādāts projekts ar tehnisko dokumentāciju, kurā ir minēts noteikts kolektoru daudzums (36), kurš nodrošinās projektā sasniedzamos rezultātus. Balstoties uz šo tehnisko projektu, tika izstrādāts nolikums un sludināts iepirkums. Lai mainītu iepirkuma priekšmetu, tam par pamatu ir jābūt tehniskajai dokumentācijai, kas apstiprinās jauno iekārtu atbilstību uzstādīšanai tām paredzētajā vietā un sasniedzamajiem rezultātiem. Projekta izmaiņām ir jāiesniedz projekta līguma grozījumu pieprasījums.

Jautājums:

Vai piedaloties iepirkumā un piedāvājot atbilstošas jaudas risinājumu, izmantojot Thermo/solar saules kolektorus, kas ir Eiropā 5 lielākais saules kolektoru ražotājs un ierindojās TOP3 pasaulē pēc jaudas/cenas rādītāja, mūsu piedāvājums tiks vērtēts kā atbilstošs iepirkuma tehniskajai specifikācijai kaut arī izmēri, protams, atšķirsies?

ATBILDE:

Ja Jūsu piedāvājumā kolektoru izmēri atšķirsies, bet skaits atbildīs tehniskajai specifikācijai, to kvalitāte būs analoga un tie spēs nodrošināt nepieciešamā siltuma daudzumu, tad Jūsu piedāvājums tiks vērtēts kā atbilstošs iepirkuma tehniskajai specifikācijai.