Mh 1:500
Mv 1:100



Apzīmējumi

- Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze), projektēšana" (SIA "Firma L4", 2011) ietvaros projektētais ūdensvads
- Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze), projektēšana" (SIA "Firma L4", 2011) ietvaros projektētā sadzīves kanalizācija
- Esoša lietus kanalizācija
- Esoša drenu
- Turpmāk neizmantojamas komunikācijas
- Esošs sadzīves notekūdeņu kanalizācijas spiedvads
- Esošs vidēja spiediena gāzes vads
- Esošs augstsprieguma elektrības kabelis
- Esošs zemsprieguma elektrības kabelis
- Esoša apgaismes elektrības kabelis
- Esoša sakaru kanalizācija
- Esošs sakaru kabelis

Piezīmes:

1. Transšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un transšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pirms darbu uzsākšanas precizējami LKT tīklu pievienojumi un izbūves dziļumi.
3. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
4. Ģeotehniskos grieztumus (Urb.2., Urb.14., Urb.15.) un urbumu ķivletojumu skatīt projekta daļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Sakaru kabeļi, OPTIKA - apmēram 1.2 m no zemes virsmas.
7. Esošie elektrības kabeļi, krustojumos ar projektētajiem tīkliem, iebūvējami divdaļīgajā aizsargcaurulē Ø110 mm, 1m uz katru pusi.
8. Lielumus, kas apzīmēti ar **** paredzēts izbūvēt būvprojekta "Tehniskā projekta izstrāde gājēju ietves un luksofora iezbūvei Pļavniekkalna ielā" (SIA "AT PROJEKTS", 2009) ietvaros.

Apzīmējumi ģeotehniskajos griezumos

- Augsne
- Uzbērums
- Smilts putekļaina
- Smilts smalka
- Māls; ar sīkiem dolomīta oļiem; ar sīkiem dolomīta oļiem un retiem sadrupinātiem dolomīta iesīkgumiem
- Dolomīts

| | | |