

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā  
04.10.2011. Nr. 27.3-22/2594  
Uz 28.09.2011. Nr. 921  
Klienta Nr. \_\_\_\_\_

Pilnvarotajiem  
SIA „Firma L4” Jelgavas filiāle  
Projekta vadītājam J. Voicehoviča kungam  
Pulkv. O. Kalpaka iela 16, 320.kab.,  
Jelgava, LV-1048


Tehniskā projekta „Lietusūdens kanalizācija un  
meliorācijas sistēma Roņu iela, Katlakalns” izstrādei

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) informē, veicot minētā projekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā spiediena (100 mbar) sadales gāzesvadus un gāzesvadu pievadus.  
Sadales gāzesvadu sistēmas iekārtu un armatūru veidus un skaitu darba kārtībā uzzināt a/s “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.  
Gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jāpazemina; kondensāta savācēju caurules jāpagarina vai jāsaīsina.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Gāzes bīstamos darbus veic a/s “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa.
4. Topogrāfija jānosaka a/s “Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī.

Pielikumā – situācijas plāns ar esošajiem gāzesvadiem.

Komerpcilnvarnieks  
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs



U. Kocers



