Mh 1:500
Mv 1:100



Apzīmējumi

- U1 — Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze), projektēšana" (SIA "Firma L4", 2011) ietvaros projektētais ūdensvads
- K1 — Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze), projektēšana" (SIA "Firma L4", 2011) ietvaros projektētā sadzīves kanalizācija
- LK — Esoša lietus kanalizācija
- DR — Esoša drena
- LK K — Turpmāk neizmantojamas komunikācijas
- SPK — Esošs sadzīves notekūdeņu kanalizācijas spiedvads
- GAZ — Esošs vidēja spiediena gāzes vads
- Esošs augstsprieguma elektrības kabelis
- Esošs zemsprieguma elektrības kabelis
- Esošs apgaismes elktrības kabelis
- Esoša sakaru kanalizācija
- Esošs sakaru kabelis

Piezīmes:

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pirms darbu uzsākšanas precizējami LKT tīklu pievienojumi un izbūves dziļumi.
3. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
4. Ģeotehniskos griezumus (Urb.2., Urb.14., Urb.15.) un urbumu izvietojumu skatīt projekta daļā - Ģeotehniskā izpēte.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Sakaru kabeļi, OPTIKA - apmēram 1,2 m no zemes virsmas.
7. Esošie elektrības kabeļi, krustojumos ar projektētajiem tīkliem, iebūvējami divdaļīgajā aizsargcaurulē Ø110 mm. 1m uz katru pusi.

Apzīmējumi ģeotehniskajos griezumos

- Augsne
- Uzbērums
- Smilts putekļaina
- Smilts smalka
- Māls; ar sīkiem dolomīta oļiem; ar sīkiem dolomīta oļiem un retiem sadēdējuša dolomīta ieslēgumiem
- Dolomīts

| | | |