

Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam "Mežniecības kantora ēkas un divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Mellupī, Ķekavas pag., Ķekavas nov."

Šis ugunsdzēsības automātiskās signalizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmas uzstādīšanas mērķis ir dzīvības un īpašuma aizsardzība. Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzības pakāpi (1. klase) ugunsgrēka atklāšanas sistēma aptver visas telpas ēkā, kur var sākties ugunsgrēks.

Projektā paredzēts izmantot:

1. Vadības pults BENTEL J424-8 (8 z);
2. NB-338-2 tipa dūmu signāļdevēji;
3. NB-323-2 tipa siltuma signāļdevēji;
4. FP3/RD rokas signāļdevēji;
5. AH-03127BS tipa sirēna;
6. AH-0218 tipa zvani;

kas atbilst Eiropas standartiem EN54 un ir sertificēti VUGD izmantošanai Latvijas Republikā.

Vadības pultu paredzēts izvietot mežniecības kantora ēkā 1.stāvā priekšelpā Nr.1. Sakaru kabeli zemē guldīt sakaru kanalizācijā (skatīt palu UAS-2).

Detektorī un manuālie izsaukuma punkti saslēgti 15 zonās. Vājstrāvas elektriskie divdzīslu vadi tiek pieslēgti pie vadības un indikācijas iekārtas. Nostrādājot detektora ugunsgrēka trauksmei uz indikācijas aparatūras uzrādās nostrādājušās zonas numurs un tiek ieslēgti ugunsgrēka trauksmes skaņas signāli. Skaņas signālu skaļumam jābūt tādam, lai ugunsgrēka trauksmes signāls uzreiz būtu dzirdams apkārtējā troksnī (nepārtraukts).

Tāpat indikācijas aparatūra norāda signālu par sistēmas darbaspēju, sistēmas bojājumiem, detektoru noņemšanu vai mehānisku bojājumu kabeļu instalācijas, īssavienojumu, kā arī par elektroapgādes pārtraukšanu un akumulatoru stāvokli. Kā vājstrāvas elektrisko kabeļu, instalācija paredzēts izmantot sig. kabeli J-Y(st)Y 1x2x0.8.

Rokas manuālie izsaukuma punkti stiprināmi pie sienām vai konstrukcijām 1.5m augstumā. Ugunsgrēka pamanīšanas un trauksmes sistēmu elektriskā barošana nodrošināma no avārijas sadalnes neatslēdzamās grupas un ir nepieciešams izdarīt pieslēgšanu ar ugunsizturīgo kabeli EUROSAFE 3x1.5. Sirēnu pieslēgšanai pie ugunsdzēsības paneļa ir nepieciešams izmantot ugunsizturīgo kabeli EUROSAFE 2x1.0 un EUROSAFE 2x0.8. Kā rezerve elektrobarošanas avots paredzēts uzstādīt akumulatoru baterijas 2. gb. 12A/h.

Proj. kabeļus montēt zem apmetuma - segti, griestos - PVH caurulēs. Visas vājstrāvu līnijas jāvelk pēc iespējas paralēli, cenšoties tās apvienot vienā kompakta blokā. Kabeļu instalācijas stāvvados jāveic PVC caurulēs. Trašu izliekumi un pārejas jāveic ar gofrētām caurulēm. Instalējot kabeļa trases ir nepieciešams izvairīties no krustošanās ar elektriskajām spēka līnijām vai ievērot pieļaujamo minimālo attālumu paredzēto prasībās pie attiecīgo tīklu instalācijām. Kabeļu trases, kas pāriet caur caurumiem sienās vai ēkas pārsegumu, jāizpilda PVC caurulēs.

Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar darba drošības noteikumiem, tehnisko ekspluatāciju un LR elektroiekārtu normatīviem.

Nr.	Lapu nosaukums	Marka
1.	Vispārīgie norādījumi	UAS-1
2.	Generālpilāns	UAS-2
3.	Mežniecības kantora ēka. 1. stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-3
4.	Mežniecības kantora ēka. 2. stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-4
5.	Mežniecības kantora ēka. 1. stāva plāns ar izziņošanas tīkliem	UAS-5
6.	Mežniecības kantora ēka. 2. stāva plāns ar izziņošanas tīkliem	UAS-6
7.	Divstāvu dzīvojamās ēka. 1. stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-7
8.	Divstāvu dzīvojamās ēka. 2. stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-8
9.	Divstāvu dzīvojamās ēka. 1. stāva plāns ar izziņošanas tīkliem	UAS-9
10.	Divstāvu dzīvojamās ēka. 2. stāva plāns ar izziņošanas tīkliem	UAS-10
11.	Kopēja pieslēgšanas shēma	UAS-11
12.	Bateriju ietilpības aprēķins	UAS-12
13.	Materiālu un iekārtu specifikācija	

Projekta risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Inženieris _____ Andris Krūmiņš _____
70-1388
(licences Nr., sertifikāta Nr.)
27.02.2012.g. _____
(datums) _____
(paraksts)

Objekts	Rasējuma nosaukums	Projekta Nr.
Mežniecības kantora ēkas un divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Mellupī, Ķekavas pag., Ķekavas nov.	Vispārīgie norādījumi Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma	DV/002-12
Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība	Būvkomersanta Reg. Nr.: 4529-RA Saules iela 110-60, Ventspils mob.: (+371) 6 752 50 14 e-pasts: birojs@dunvprojekts.lv
Generāļprojektētājs	 BTP Būvniecība & arhitektūra	Projekta Nr. DV/002-12 Datums 2012.02. Mērogs BM
Būvprojekta vadītājs	arhitekts A.Gedrovics	A. Krūmiņš D. Belugins
Proj. stadija	TP	Marka UAS
		Lapas Nr. 1