Mx 1:500
My 1:100



	G-01	K2-01	G-02	K2-02	G-03	K2-03	G-04	K2-04	G-05	K2-05	G-06	K2-06	G-07	K2-07
Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m] Proj. ūdensvada caurules augšas atzīme [m]	9.800	9.730	10.200	10.130	10.000	9.920	10.300	10.200	10.300	10.160	9.880	9.780	9.570	9.470
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	10.800	10.800	10.920	10.920	11.100	11.100	11.290	11.290	11.300	11.300	10.880	10.880	10.570	10.570
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	10.800	10.800	10.920	10.920	11.100	11.100	11.290	11.290	11.300	11.300	10.880	10.880	10.570	10.570
Cauruļvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.	PP T8 De200/175		PP T8 De200/175		PP T8 De200/175		PP T8 De200/175		PP T8 De200/175		PP T8 De200/175		PP T8 De200/175	
Pamatne[cm]	Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm		Blietēta smilts 15cm	
Kritums i‰ / Garums L[m]	20 / 3.50		20 / 3.50		20 / 4.00		20 / 5.00		20 / 7.00		20 / 5.00		20 / 5.00	
Attālumi, [m]	3.50		3.50		4.00		5.00		7.00		5.00		5.00	
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	G-01 Ø400	K2-01 Ø1000	G-02 Ø400	K2-02 Ø1000	G-03 Ø400	K2-03 Ø1000	G-04 Ø400	K2-04 Ø1000	G-05 Ø400	K2-05 Ø1000	G-06 Ø400	K2-06 Ø1000	G-07 Ø400	K2-07 Ø1000

Piezīmes:

1.Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu LKT-02...
2.(*) - pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurfējot.
3.Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4.Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5.Cauruļvadu ieguldīšanas klaseT8.
6.Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.

Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība							Pasūtījuma Nr. 21-27/12/4
Projektētājs: PROJEKTS 3 Infrastruktūras objektu projektēšana	Projekts: Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā							
	Rasējums: Garenprofils K2 sistēmai no G-01 līdz K2-07							
Būvproj.vad.	Būvproj.daļ.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
I. Gorda	A.Urtāns	A.Urtāns		27-12	1:100/500	TP	LKT-04	