



TELEFONA KANALIZĀCIJAS AIZSARDZĪBAS SHĒMA



PIEZĪMES

1. AIZLIEGTS VEIKT ZEMES DARBUS DZĪLĀK PAR 0.3m, PIELIETOJOT PNEIMATISKOS INSTRUMENTUS VAI LAUZNĪ.
2. ATRAKTIE KABEĻI JĀNODROŠINA PRET MEHĀNISKAJIEM BOJĀJUMIEM, IEVIETOJOT TOS KOKA AIZSARGVAIROGOS.
3. JA, VEICOT ZEMES DARBUS, TIEK ATKLĀTS KABELIS, KAS NAV NORĀDĪTS DOKUMENTĀCIJĀ, JĀPĀRTRAUC DARBI, JĀNODROŠINA KABELA SAGLABĀŠANA UN JĀIZSAUC IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVU.
4. AIZLIEGTS VEIKT GRUNTS PLANĒŠANU KABELU AIZSARDZĪBAS ZONĀ, NEPRECIZĒJOT KABELA ATRAKŠĀNĀS DZĪLUMU AR KONTROLATRĀKŠANĀS PANĒMIENU.

KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA



PIEZĪMES


1. AIZLIEGTS VEIKT ZEMES DARBUS DZĪLĀK PAR 0.3m, PIELIETOJOT PNEIMATISKOS INSTRUMENTUS VAI LAUZNI.

2. ATRAKTIE KABEĻI JĀNODROŠINA PRET MEHĀNISKAJIEM BOJĀJUMIEM, IEVIETOJOT TOS SPECIĀLĀS APVALKCAURULĒS.


3. JA, VEICOT ZEMES DARBUS, TIEK ATKLĀTS KABEĻIS, KAS NAV NORĀDĪTS DOKUMENTĀCIJĀ, JĀPĀRTRAUC DARBI, JĀNODROŠINA KABEĻA SAGLABĀŠANA UN JĀIZSAUC IEINTERESĒTO ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI.

4. AIZLIEGTS VEIKT GRUNTS PLANĒŠANU KABEĻU AIZSARDZĪBAS ZONĀ, NEPRECIZĒJOT KABEĻA ATRAKŠANĀS DZĪLUMU AR KONTROLATRAKŠANAS PANĒMIENU.

Cauruļvadu izbūves tranšējas šķērsgriezums



1:50




1 cm plānā atbilst 0.5 m dabā

PIEZĪMES


1. Izmēri doti metros (ja nav norādīta cita mērvienība).
2. Plastmasas cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.
3. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.
4. Tranšējas platuma samazināšanai nogāzes sienas stiprināt ar divpusēju vairogu.

1-1



AKU VĀKU PRINCIPIĀLIE RISINĀJUMI

PELDOŠĀ TIPĀ AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA ASFALTĒTĀS IELĀS



AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA ZAĻAJĀ ZONĀ

