

Jautājumi un atbildes par atklātu konkursu „Kekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība” (ID Nr.KND/2013/10-5)

Lūgums-jautājums: Mācību korpusa 5D Tāmju formās ar grozījumiem (29.05.2013_1) Lokālā tāmē Nr. 3-1 nodaļā „1-11. Grīdas” grīdas tipam 17 trūkst smalkgraudaina betona B25 kārtā ar armatūras sietu (lapa AR-16). Lūgums to iekļaut tāmju formās!

ATBILDE:

Grīdas tipu Nr.17 iekļaut šādā redakcijā:

<i>Tips 17</i>				
148		Cem.smilšu javas kārtā slīpuma veidosanai 0-20mm	m2	314,00
		cem.smilšu java M200	m3	3,30
149		Grīdu hidroizolācija	m ²	314,00
		polietilēna plēve	"	345,40
150		Grīdas skaņas izolācija	m ²	314,00
		polistirols EPS 100 (vai analogs), 30mm	"	314,00
151		Grīdu hidroizolācija	m ²	314,00
		polietilēna plēve	"	345,40
151.1		Monolītā dz.betona slāņa b=50mm betonēšana	m ²	314,00
		betons B25	m ³	16,50
		betona sūkņis	m.st.	3,40
151.2		Betona slāņa stiegrošana	m ²	314,00
		siets 5Bp1-150x150	m ²	376,80
151.3		Grīdu hidroizolācija	m ²	314,00
		polietilēna plēve	"	345,40
152		Mitrumizturīga finiera loksne ar dībeļiem un skrūvēm	m2	292,80
153		Papildus spec.gruntējums	m2	292,80
154		Līmēta masīvkoka dēļīšu parketa grīda,	m2	292,80
155		Parketa grīdu slīpēšana	"	292,80
156		Parketa grīdu lakošana (3 reizes)	"	292,80