

Rīgā 06.01.2014. Nr. 27.3-22/4350  
Uz 20.12.2013. Nr. \_\_\_\_\_

Ķekavas novada pašvaldībai  
Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā,  
LV-2123

Par tehniskajiem noteikumiem Tiltā Nr. 1 pār  
Ķekavas upi rekonstrukcijas projekta izstrādei zemes  
gabalos „Jaunā Ķekava” un Nākotnes iela 36A,  
Ķekavā, Ķekavas novadā

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” (turpmāk – AS „Latvijas Gāze”) informē, ka AS „Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi Tiltā Nr. 1 pār Ķekavas upi rekonstrukcijas projekta izstrādei nav nepieciešami, ja netiks skarti esošie gāzesvadi.

Vienlaikus AS „Latvijas Gāze” informē, ka rekonstruējamā autoceļa tuvumā izvietots tērauda zemā spiediena ( $P \approx 2000$  Pa) gāzesvads Dn 80 mm. Veicot projektēšanas darbus, ņemt vērā to novietnes un aizsargjoslas.

Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus, projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.

Izstrādāto projektu saskaņot AS „Latvijas Gāze” Rīgas iecirknī un Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļā, iesniegt tai vienu projekta eksemplāru sējumā un digitālā veidā (dwg.).

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma – 1 lapa.

Komerpcilnvarnieks  
AS „Latvijas Gāze”  
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs

U. Kocers

T. Strazdiņš, 67041692



*Reliņciems*

