

Pasūtītājs:

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Pasūtījuma Nr.:

21-27/13/46

Būvprojekta nosaukums:

ĪEVU IELAS REKONSTRUKCIJA

Adrese:

**ĪEVU IELA UN NĒĢIŠI, KATLAKALNS,
ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS**

Būves galvenās lietošanas veids:

2214

Būvprojekta stadija:

TEHNISKAIS PROJEKTS

Marka:

ELT – ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU DAĻA

Sējuma Nr./skaitis:

2/2

Valdes priekšsēdētājs:

M.Roops

Būvprojekta vadītājs:

M.Rozentāls

Būvprojekta ELT/ ELT-A daļas vadītājs:

R. Krūmiņš

Būvprojekta autors:

SIA „Projekts 3”

RĪGA, 2014. GADS

PROJEKTA SASTĀVS

- 1.SĒJUMS.** VISPĀRĪGĀ DAĻA;
 CD– CEĻU DAĻA;
 LKT – LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS ĀRĒJO TĪKLU DAĻA
 ELT – A – APGAISMOJUMA ĀRĒJO TĪKLU DAĻA;
2.SĒJUMS. ELT – ELEKTROAPGĀDES ĀRĒJO TĪKLU DAĻA;

SATURS

TITULLAPA	1
PROJEKTA SASTĀVS	2
SATURS	2
PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE IZEJAS DATI	3
A/s „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija 20kW kabeļu pārcelšanai.....	3
ELT – Elektroapgādes ārējo tīklu daļa	7
Vispārīgo datu lapa	ELT-01 7
Plāns.....	ELT-02 8
Elektroapgādes shēma	ELT-03 9
Galveno montāžas darbu un materiālu specifik.....	ELT-04 10

AS „SADALES TĪKLS” TEHNISKO NOTEIKUMU KOPIJA 20kW KABEĻU PĀRCELŠANAI

Akciju sabiedrība "Sadalestikls"

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Līči, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopiņu novada Līčos
06.12.2013. Nr. 30KI20-03.02/2601
Uz 12.11.2013. Nr. 490/13

SIA "Projekts 3"
M.Rozentālam
Ūdens ielā 12-117
Rīgā, LV-1007

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu 20kV A-7202 elektroapgādes līniju pārvietošanai

Izskatot Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu 20kV A-7202 elektroapgādes līniju pārvietošanai objektā "Ievu ielas rekonstrukcija" (kadastra Nr.8070 007 0258), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, informējam, ka uz privātas zemes esošās līnijas pārbūvi var veikt tikai gadījumā, ja pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) ir gatavs segt nepieciešamo darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksas tiek iekļautas projektēšanas un būvniecības darbi. Šādu kārtību nosaka likumdošana.

"Enerģētikas likuma" 23.panta 2.daļa nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem."

"Aizsargjoslu likuma" 35.panta 6.daļa nosaka, ka juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi ir jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pēc savstarpējās vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem."

Energoobjektu statusu un ekspluatācijas drošību uz privātīpašumā esošām zemēm sargā "Aizsargjoslu likums". Likumā energoapgādes uzņēmumiem ir noteiktas šādas tiesības:

1. Gaisvadu līnijām ar spriegumu līdz 20kV pilsētā tiek noteikta 2.5m (ārpus apdzīvotām vietām - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Kabeļu līnijām ar spriegumu līdz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no līnijas ass. Aizsargjosla īpašuma tiesību dokumentos tiek klasificēta kā zemes īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.

2. Līnijas aizsargjoslas teritorijā zemes īpašniekam jānodrošina piekļūšana elektrisko tīklu objektiem, kā arī ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jā saglabā pievadeļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un to būvēm (35.pants 7.daļa, 45.pants 2.daļa).

3. Līnijas aizsargjoslā aizliegts celt ēkas un būves bez komunikāciju īpašnieka atļaujas (45.pants 5.daļa).

Projektu jārealizē, noslēdzot līgumu ar AS „Sadalestikls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļu par elektrotīklu pārbūvi, iesniedzot AS „Sadalestikls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļā, Tīklu attīstības nodaļā, „Līči”, Stopiņu novadā, izstrādāta elektroapgādes projekta divus oriģināla eksemplārus papīra formā ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem, oriģinālajiem skaņojumiem un piecas projekta kopijas papīra formā, kā arī vienu kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskanētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi xls formātā.


Informāciju par projektēšanas un elektromontāžas organizācijām var saņemt AS "Latvenergo" Klientu konsultāciju centrā. Tālrunis 80200400.

Pielikumā:

1. Tehniskie noteikumi, skice - 2 lpp.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Andris Lapčēnoks 67727497



Sāvis Krīgers

Pielikums Nr.1

06.12.2013. vēstulei Nr.2601

Tehniskie noteikumi

Derīgi līdz 04.12.2014.

1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRAŠĪTĀJS – SIA „Projekts 3”.
 2. PAMATOJUMS – 2013.gada 20.novembra iesniegums no SIA „Projekts 3”.
 3. OBJEKTA ADRESE – Ievu iela, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.
 4. OBJEKTA RAKSTUROJUMS – 20kV elektroapgādes līniju A-7202 pārvietošana.
 5. BAROŠANAS AVOTS – a/st 146 „Ķekava”, Ic=186.5A.
 6. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS – nominālais tīkla spriegums – 20kV.
 7. PIEVIENOJUMA VIETA – T-02001.
 8. TEHNISKIE NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI:
 - 8.1 Izbūvēt divas 20kV 3x(1x150AL/35CU) vai 3x150AL+35CU kabeļu līnijas no T-02001 līdz A-7202 kabeļu līnijām (pie Pļavniekkalna un Ievu ielas krustojuma).
 - 8.2 Ievu ielas šķērsojumu ar 20kV kabeļu līnijām veikt no vietām, kur nav paredzēts izbūvēt ielas cietos segumus.
 - 8.3 Projektā uzrādīt garengriezumu gājēju ietvei un 0.4kV kabeļu līnijai Z-02001-3.
 - 8.4 20kV kabeļu līnijas novietojumu saskaņot ar zemes īpašniekiem.
 - 8.5 Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā (Ministru Kabineta noteikumi Nr.1069). Spēkā no 01.04.2005.
 - 8.6 Iesniedzot projektu saskaņošanai, projektā jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas, ar ierakstītu vēstuli.
 - 8.7 Kabeļu līniju aizsardzībai izvēlēties atbilstošas izturības klases aizsargcaurules.
 - 8.8 Izbūvētās elektroietaisies uzmērīt un reģistrēt Valsts zemes dienestā.
 - 8.9 Demontētos materiālus nodot AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģionā.
- Izstrādāto elektroapgādes projektu iesniegt saskaņošanai:
- AS „Sadales tīkls” Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas, Tīklu attīstības nodaļā, Gaismas ielā 3a, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 - AS „Sadales tīkls” Pierīgas Energoizlietošanas uzraudzības daļā, Ķekavas iecirknī, Gaismas ielā 7, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā;
 - AS „Sadales tīkls” Pierīgas Eksploataācijas daļā, Gaismas ielā 3, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Pierīgas Kapitālieguldījumu daļas vadītājs



Salvis Krīgers

