

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"Ķekavas nami"

Rāmavas iela 17, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads LV-2111, PVN reg. Nr.40003359306

Tālr. 67937448, fax 67937362

Rāmava

14.09.2015. Nr.02-13/617

Ķekavas novada pašvaldība
Ķekava, Gaismas iela 19/9, Ķekavas novads, LV-2111

TEHNISKIE NOTEIKUMI.

“Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas”

1. Izstrādāt vienkāršotās renovācijas projektu siltumtrases nomaiņai posmos Gaismas iela 19/2-Gaismas iela 19/9 un Gaismas iela 19/2-Gaismas iela 19/8 (shēma pielikumā)

- Projektēšanas un celtniecības – montāžas organizācijām jābūt licenzētām ar tiesībām veikt siltumapgādes sistēmu projektēšanu.
- Projektējot siltumtrasi vadīties pēc MK Nr. 1069, Aizsargjoslu likuma.
- Renovējamās siltumtrases pieslēgumus paredzēt pie siltuma Gaismas ielas 19/2. Siltumtrasi paredzēt montēt esošajā kanālā. (shēma pielikumā).
- Siltumtrases izbūvei paredzēt rūpnieciski izolētas caurules. Dn izvēlēties pēc aprēķina.
- Siltumneseja dinamiskais spiediens $P1=4,2$ bar, $P2=2,4$ bar.
- Temperatūras grafiks $85^{\circ}\text{C}/60^{\circ}\text{C}$
- Veikt ārējo tīklu digitālu uzmērišanu un reģistrēt MDC.

2. Izstrādāt vienkāršotās renovācijas projektu maģistrālā ūdensvada nomaiņai posmos Gaismas iela 19/8-Gaismas iela 19/2 (shēma pielikumā)

- Projektēšanas un celtniecības – montāžas organizācijām jābūt licenzētām ar tiesībām veikt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.
- Projektējot ūdensvadu vadīties pēc LBN 223-99, LBN 222-99, Aizsargjoslu likuma.
- Renovējamā ūdensvada pārslēgumus paredzēt posmā Gaismas ielas 19/2 –Gaismas iela 19/8 ar PE110 caurulēm. Spiediens tīklā 3.8 bar. (shēma pielikumā).
- Paredzēt pazemes aizbīdņa montāžu D 100 uz Gaismas 19/4 atzara.
- Veikt ārējo tīklu digitālu uzmērišanu un reģistrēt MDC.

3. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš: 1 gads.

SIA “Ķekavas Nami” valdes priekšsēdetājs  Ē. Linters

Sagatavoja: J. Freibergs 29255787