

**U=0,4kV**

Nr.	Nosaukums	Lapas Nr.
1	Vispārīgie dati	ELT-1
2	Ielas apgaismojuma plāns	ELT-2
3	Ielas apgaismojuma shēma	ELT-3
4	Materiālu specifikācija	

**Tehniski - ekonomiskie rādītāji**

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Apgaismojuma KL	km.	0.48
Apgaismojuma balsts ar gaismekli	gab.	15

**Paskaidrojuma raksts**

Projektējamās ielu apgaismojuma kabeļus visā trases garumā montēt plastikāta caurulēs KR-75.

Projektējamās ielu apgaismojuma kabeļus zem braucamās daļas montēt plastikāta caurulēs DVK-110.

Celtniecības gaitā saglabāt esošo ielu apgaismojuma tīklu nepārtrauktu darbību.

Apgaismes balstus pielietot atbilstoši Eiropas standartam EN40-5:2008.

Ieprojektēti cinkoti ielu apgaismojuma balsti (H-8.0m) ar dz/betona pamatiem un SGP 340 100W (PHILIPS) gaismekļiem un kronšteini L-1.5m, kā arī ielu apgaismojuma balsti Nr.4-2 līdz 4-6 (H-6.0m) un SGP 340 100W (PHILIPS) gaismekļiem.

Posmā no Rīgas ielas līdz Medema ielai projektējamās ielu apgaismojuma balstus pieslēgt esošam kabeļim.

Projektējamās ielu apgaismojuma kabeļus zem braucamās daļas montēt plastikāta caurulēs DVK-110.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veikt grunts planēšanas darbus atbilstoši ceļu daļas rasējumiem.

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas nospraust dabā bortakmeņu trases atbilstoši ceļu daļas rasējumiem.

Elektroiekārtas pielietot atbilstoši LEK 002;LEK 014 prasībām.

Visus montāžas darbus veikt saskaņā ar elektromotāžas noteikumiem un pastāvošām celtniecības normām.

Projektā uzrādītā materiālu specifikācija drīkst tikt aizstāta ar analogas vai augstākas kvalitātes izstrādājumiem tos saskaņojot ar ekspluatējošo organizāciju.

**Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.**

**Būvprojekta vad. Māris Meisters  
Sertifikāts Nr.20-8013**

05.05.2016  
(Datums)

(Paraksts)

*Šī būvprojekta ELEKTROTEHNISKĀS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.*

*Būvprojekta elektrotehniskās  
daļas vadītājs*

01.05.2016  
(datums)

*Gvido Fridbergs  
(Vārds un uzvārds)  
3-00022  
(sert. nr.)*

(paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekta nosaukums	Skolas iela no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos		
Būvproj.vad.	M.Meisters			Lapu saturs	Vispārīgie norādījumi		
Projektēja	G.Fridbergs			Pastāvīguma Nr.	06-4-04		
Arhīva reģistrācija				Stadija	Marka un Nr.	Lapu skaits	Mērogs
				BP	ELT-1	3	

**FIRMA**  
**TURSONS SIA**  
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.0841-R