

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājums un atbilde par iepirkuma procedūru “Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai” (ID Nr.ĶNP 2016/5):

1.Jautājums: Lūdzu sniegt komentāru par 10. pielikumā norādīto informāciju: Ēka aprīkota ar piespiedu ventilāciju. Ventilācijas agregātu paredzēt atsevišķi katrai nodarbību telpai. Ventilācijas agregātam jābūt aprīkotam ar siltuma atgūšanas iekārtu, kas nodrošina vismaz 98% siltuma atgūšanu un aprīkoti ar pretalerģijas filtru. Mūsuprāt 98% siltumatguve ir neiespējama.

Atbilde: Atbildot uz Jūsu jautājumu, norādām, ka 98% siltumatguve ir iespējama, par ko iespējams pārliecināties iepazīstoties ar ventilācijas iekārtu ražotāju publiski pieejamās tehniskās specifikācijas. Piemēri minētajām iekārtām:

<http://www.ventilation-system.com/cat/723/#description>

[http://www.dimplexrenewables.com/product/Xpelair-Xcell-301/XPELAIR-MVHR.](http://www.dimplexrenewables.com/product/Xpelair-Xcell-301/XPELAIR-MVHR)