


Darbu apjomi			
ŪDENSAPGĀDE			
Nr.	Nosaukums	Mērv.	Skaits
1	Ūdensvada cauruļu DN16x2 mm montāža	m	40
2	Ūdensvada cauruļu DN20x2,25 mm montāža	m	66
3	Ūdensvada cauruļu DN25x2,5 mm montāža	m	28
4	Caruļu siltumizolācijas montāža, biezums 13 mm	m	62
5	Cauruļu pretkondensāta izolācijas montāža, biezums 9 mm	m	53
6	Trejgabalu montāža	gab.	43
7	Likumu montāža	gab.	48
8	Ūdensskaitītāja mezgla montāža	k-ts	1
9	Iebūvējamās dušas galvas un automātiskā maisītāja montāža	k-ts	4
10	Izlietņu jaucējkrānu montāža	k-ts	8
11	Polikarbonāta starpsienas montāža dušas telpā	k-ts	2
12	Ūdensvada ievada hermetizācija	k-ts	1
13	Sistēmas hidrauliskā pārbaude, regulēšana	k-ts	1
14	Ventiļu montāža	gab.	51
SADZĪVES KANALIZĀCIJA			
Nr.	Nosaukums	Mērv.	Skaits
1	PP caurules SN8 DN110 montāža	m	58
2	PP caurules DN32 montāža	m	25
3	PP caurules DN50 montāža	m	7
4	PP caurules DN75 montāža	m	9
5	PE caurule PN10, DN63 montāža	m	3,5
6	Trejgabalu montāža	gab.	35
7	Likumu montāža	gab.	39
8	Trapa montāža	k-ts	4
9	Ugunsdzēsības manžes montāža	gab.	6
10	WC klozētpods ar skalojamo kasti montāža	k-ts	5
11	Invalidu poda ar aprikojumu montāža	k-ts	2
12	Stūra izlietnes montāža	k-ts	2
13	Tērauda izlietnes montāža	k-ts	1
14	Roku izlietnes montāža	k-ts	10
15	Dušas kanālu montāža	k-ts	4
16	Kanalizācijas izvadu hermetizācija	vieta	2
17	Sūkņa iekārtas montāža	k-ts	1

PIEZĪMES: 1. Materiālu un darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu gaitā  
2. Materiālu komplektācijas veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem  
3. Norādītie materiāli var tikt aizstāti ar analogiem

 <div>REG. NR. 4000 329 8105, BŪVKOM. NR.2576-R</div> <div>SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"</div> <div>Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: <a href="mailto:peaf@peaf.lv">peaf@peaf.lv</a>, tālr. +371 65023121</div>				Pasūtītājs: <div>Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava</div>		Pas. Nr. 37/16	Arh. Nr.
Būvobjekts: <div>Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava</div>				Stadija	Mērogs		
BP daļas vadītājs: I.Cibuļska				Izmaiņas BP	b/m		
Tehn.izstrādātājs: I.Cibuļska				Lapa	Lapu sk.		
				ŪK-10			