

Informējam par saņemtajiem jautājumiem par Ķekavas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu “Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. ĶNP 2018/55:

1. Jautājums: Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” punktā 2.1 Videokameru izvietojuma konkrētas vietas tiks precizētas apsekošanas gaitā kopā ar Pasūtītāja RPP pārstāvi, kas paredzēta 2018.gada 21.oktobrī no plkst. 11:00 līdz 14:00. Lai piedalītos apsekošanā, pretendentiem līdz 2018.gada 21.oktobra plkst. 11:00 jāierodas Pasūtītāja RPP juridiskajā adresē. Lūdzam precizēt apsekošanas datumu?

ATBILDE: Iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas modernizācija”, identifikācijas numurs ĶNP 2018/55 nolikuma 3.pielikuma 2.1.punktā ir tehniska kļūda – “oktobra” vietā ir jābūt “novembrim”. Lūdzam skatīt informāciju Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv, sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi/Pašvaldības iepirkumi” (<http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=2330>) pie iepirkuma ar identifikācijas Nr. ĶNP 2018/55.

2. Jautājums: Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” punktā 1.23. Prasībās UPS tehniskajiem parametriem prasīts sekojoši “ jauda 500A, 100 Mbit/s, PoE 4-port, 2 sockets, 220V”.Lūdzam skaidrot ko pasūtītājs saprot ar prasītajiem lielumiem. Jauda tiek mērīta W, vai VA, kāpēc UPS iekārtai prasīti POE porti un kads parametrs UPS iekārtai domāts 100 Mbit/s.

ATBILDE: Informējam, ka Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” punktā 1.23 ir tehniska kļūda, “500A” vietā ir jābūt “500 VA”. Attiecībā uz 100mbit/s ātrumu tehniskajā specifikācijā norādīts standarta minimālais ātrums datu pārraidei starp iekārtām, ja UPS ir integrēts. Ja UPS nav integrēts, tad ātrumam nav nozīmes. Videonovērošanas kameru pieslēguma punktus vairāku videonovērošanas kameru izvietošana paredzēta ar ievērojamu attālumu no iekārtas un drošības un efektivitātes dēļ, pieslēgšana paredzēta caur interneta kabeliem, kas pieslēdzās pie PoE portiem.