

EKSPERTĪZES ATZINUMS

Par Multifunkcionārais centrs rekonstrukciju
„Skolas nami”, Daugmalē, Daugmales pag., Ķekavas novads

TEHNISKĀ PROJEKTA

Ģenplāns, arhitektūras daļa (ĢP, AR)

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība.
Projektētājs: SIA „EKOLOĢISKAIS FONDS”.

Ekspertīzei iesniegtie materiāli:

1. Sējums Ģenplāns, arhitektūras daļa (ĢP, AR)

Projekta izskatīšanas secinājumi:


1. Pārskatīt esošo dobo dzelzsbetona paneļu nestspēju ar projektā paredzēto grīdas konstrukciju zālē virs peldbaseina (Gr.B-B lapa AR-11).
2. Precizēt grīdu konstruktīvos risinājumus. Pretrunas lapās AR-6; AR-7; AR-11.
3. Nesaprotama grīdas seguma linoleja marka – „linolejs”, „dabīgais linolejs”, nepieciešams dot atšifrējumu.
4. Nav dots piekārto griestu konstruktīvais risinājums.
5. Projektā nepieciešams uzrādīt ārsienu siltināšanas konstruktīvo risinājumu ar Parok FAS4, dekoratīvo apmetumu un to stiprinājumu pie keramzītbetona bloku sienām.
6. Uzrādīt hidroizolācijas un siltumizolācijas (jumtiem) materiālus.

Slēdziens:

1. Multifunkcionārā centra rekonstrukcijas projekts, rekomendējams realizācijai pēc Projekta izskatīšanas secinājumu punktos norādīto papildinājumu izpildes.



Eksperts būvinženieris
I.Rencis
Sertif. Nr.20-5531
2010-15-09, Rīgā



LBS

**LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU CERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS**

LATJAK-S3-176

BŪVPRAKSES CERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRĀ

Nr. 20-5531

Saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas 2006. gada 15. novembra lēmumu Nr. 242, atbilstoši 2005. gada 16. jūnija Nolikumam „Par būvniecības speciālistu sertificēšanu” un apstiprinātajiem sertificēšanas kritērijiem

IGORS RENCIS

PK 160440-10179


ir kompetents

- ēku un būvju tehniskā apsekošanā;*
- būvprojektu ekspertīzē.*

Savā darbībā sertifikāta saņēmējs apņemas ievērot Latvijas Republikas likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī sertifikāta izmantošanas nosacījumus.

Būvprakses sertifikāts izsniegts atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām uz 5 gadiem.

*LBS BSSI galvenā administratora
vietnieks*



Romāns Auniņš