

Jautājumi un atbildes saistībā ar Ķekavas novada pašvaldības izsludināto iepirkuma konkursu "Logu maiņa, apkures sistēmas un siltuma mezgla renovācija Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā " (iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND 2011/13):

1. Vai drīkst izmantot analogus materiālus stāvvadu izolācijai? – Jā.
2. Vai siltuma sistēmas remontos izmantot kapara vai plastmasas caurules? – Izmantot PVC (plastmasas) caurules.
3. Vai Pretendentam jāpievieno sertifikāts par logu kvalitāti? Vai to var aizstāt ar atbilstības deklarāciju? – Jā, drīkst.
4. Kā tiks veikta stāvvadu savienošana? – To jāveic šādi: izgriež radiatoru un izgrieztā stāvvada vietā iemetina tērauda cauruli līdz 1 m garumā.
5. Vai tāme apkures sistēmas un siltummezgla renovācijai jātaisa izvērstā veidā? – Jā.
6. Vai veicot logu nomaiņas darbus pretendentam jāpiedāvā sertificētu būvuzraugu, vai tomēr pietiek ar sertificētu būvdarbu vadītāju? – Pietiek ar sertificētu būvdarbu vadītāju.
7. Kādu izolāciju izmantot esošo maģistrāļu cauruļu \emptyset 57 izolēšanai pagrabā? – Saskaņā ar projektu.